

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ № 30
_____ Н.Е.Красуля
приказ № 28.от 20.01.2023

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 30
станции Ленинградской муниципальной
образования Ленинградский район**

станция Ленинградская
2023 год

1. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация муниципального образования Ленинградский район :

Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Чернышевского, 179. Телефон (8861 45) 7 13 63; факс: (8 861 45)7 13 75; adminlenkub@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Краснодарский край, Ленинградский район, ст Ленинградская, улица
Кущевская 25-А, телефон (886145)7-03-18

teremok.krasulya@yandex.ru

(адрес объекта территории , телефон, электронная почта)

Дошкольное бразование

Общая площадь объекта (территории) 9267.00 кв. метров, протяженность периметра 937.58 метров).

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 23-АИ 065687 выдано 28.09.2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием 23-АВ 022302 выдано 28.09.2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Красуля Наталья Евгеньевна, заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида № 30, служебный телефон: 8-861-45-7- 03-18, мобильный телефон: 8-928-920-95-90, teremok.krasulya@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Шулико Юрий Юрьевич, глава администрации муниципального образования Ленинградский район, служебный телефон 8 (861-45) 7-13-63, электронная почта: leningrd@mo.krasnodar.ru

основание для пользования объектом Право оперативного управления.

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на

период до капитального ремонта (письмо согласование в ВОИ)

Плановая дата обследования 09.01.2023 г

Фактическая дата обследования: 20.01.2023 г

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны/элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания/ Замечания по несоответствию
Участки на территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и(или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50%	соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020

К - инвалиды - колясочники, О - инвалиды с нарушениями опорно - двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху

Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно – контрастные наземные указатели перед лестницей	С	наличие	отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до капитального ремонта (письмо согласование с ВОИ)
Пандус дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25 включительно)	К	не более 15,0 м.	не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12,0 м.	не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9,0 м.	не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80% (от 1:10 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6,0 м.	не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80%	не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,8 х 1,5 м.	не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см.	О	наличие	не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса	К, О	наличие	не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

Поручни пандуса (на высоте 0,7 м.)	К	0,7 м.	не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м.)	О	0,9 м.	не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	не требуется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	наличие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчётном перепаде высот более 3,0 м.)	К	наличие	не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Ширина проёма одной створки двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 м.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м.)	С	наличие	не требуется	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м.)	С	наличие	не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуг)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 м.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства	С	не более	соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020

на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)		30 см.		
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до капитального ремонта (письмо согласовано с ВОИ)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020 реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до капитального ремонта (письмо согласовано с ВОИ)
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	15 см.	соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	30 см.	соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 - 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 - 1,0 м	С	наличие	не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 - 1,4 м	С	наличие	не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м.)	С	наличие	не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м.	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла - коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно – гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5% (но не менее 1)	соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно – графическим и рельефно – точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки	К, О, С, Г	наличие	соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери				
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65/ 2,2 м.	соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла – коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м.	соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла - коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Отходные опорные поручни	О, К	наличие	наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обеспечение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м. с дублирующими рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», не доступен «-», не требует приближения «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территория	+	#	#	#

Вход	+	+	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	-	-	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно – гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение доступности объекта для отдельных категорий инвалидов

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен		х			х
Объект недоступен	х		х	х	

Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекта на период до капитального ремонта (письмо согласовано с ВОИ)

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Перед наружной лестницей на входе установить тактильно - контрастные наземные указатели
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.
	На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил

	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги)
	Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8-10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги)
Зона оказания услуги	
Санитарно – гигиеническое помещение	
Средства информации	

«20» января 2023 г.

Заместитель руководителя общества инвалидов _____ Войтенко Н.И.